

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

г. Казань

15.07. 2018 г.

Монтажная организация: ООО «220 ВТ»
Заказчик: ЗАО «СтанСтрой»
Генеральный подрядчик ЗАО «Стройка на века»
Подрядчик ООО «Строительное дело»
Адрес объекта: г. Казань, ул.Далекая, д. 78

Комиссия в составе:

Председателя комиссии Инженера технадзора ЗАО «СтанСтрой» Мишкина П.С.
Представителя генерального подрядчика ЗАО «Стройка века» главного инженера Алямова А.А.
Представителя подрядчика ООО «Строительное дело» начальника участка Ившина К.В.
Представителя электромонтажной организации ООО «220 ВТ» директора Исаева П.Р.

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: монтаж силового оборудования, установка и подключение электроосвещения.
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией ООО «ТатПроект» - шифр проекта 354-К.
3. Отступления от проекта: нет.
4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.
5. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены.
6. Недоделки: нет.
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 1.
8. Заключение.
 - 8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
 - 8.2. Настоящий акт является основанием для:
 - а) организации работы комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;
 - б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

Председатель комиссии	<i>Мишкин</i>	Мишкин П.С.
Представителя генерального подрядчика	<i>Алямов</i>	Алямов А.А.
Представителя подрядчика	<i>Ившин</i>	Ившин К.В.
Представителя электромонтажной организации	<i>Исаев</i>	Исаев П.Р.